

Wohlfarthstraße 7 * 07381 Pöbneck
Telefon: (0 36 47) 44 17-0

Unterrichtung der Öffentlichkeit

zu Emissionen der Thermischen Verwertungsanlage (TVS) in Rudolstadt - Schwarza gemäß § 18 der 17. BImSchV

Anlage: Thermische Verwertungsanlage Rudolstadt Schwarza

Standort: Fritz – Bolland - Strasse 2
07407 Rudolstadt - Schwarza

Betreiber: Thermische Verwertungsanlage Rudolstadt Schwarza
Eigenbetrieb des ZASO
Wohlfarthstraße 7
07381 Pöbneck

Berichtszeitraum: 01.01.2016 – 31.12.2016

Einzuhaltende Verbrennungsbedingungen:

Die Mindesttemperatur der Verbrennungsgase nach der letzten Verbrennungsluftzuführung muss 850°C betragen. Diese Mindesttemperatur muss auch unter ungünstigsten Bedingungen bei gleichmäßiger Durchmischung der Verbrennungsgase mit der Verbrennungsluft für eine Verweilzeit von mindestens 2 s jederzeit eingehalten werden.

Die Verbrennungsbedingungen wurden mit über 2 s Verweilzeit bei über 850°C eingehalten. Der Jahresmittelwert der Brennraumtemperatur betrug 949,7°C.

Emissionsbegrenzungen und Messwerte:

	Komponente	Grenzwert nach 17. BImSchV bzw. Genehmigungsbescheid 118/01		Ist-Mittelwert 2016 der kontinuierlich gemessenen Emissionen im Berichtszeitraum 01.01.2016 – 31.12.2016
		Halbstundenmittelwert	Tagesmittelwert	
kontinuierliche Messung	Gesamtstaub	30 mg/m ³	10 mg/m ³	0,29 mg/m ³
	Gesamt-C	20 mg/m ³	10 mg/m ³	0,8 mg/m ³
	HCl	60 mg/m ³	10 mg/m ³	7,4 mg/m ³
	SO ₂	200 mg/m ³	50 mg/m ³	5,8 mg/m ³
	NO ₂	400 mg/m ³	200 mg/m ³	175,6 mg/m ³
	Hg	0,05 mg/m ³	0,023 mg/m ³	0,0015 mg/m ³
	CO	100 mg/m ³	50 mg/m ³	17,1 mg/m ³
	Schwermetalle/ Dioxine/Furane	Grenzwert nach 17. BImSchV bzw. Genehmigungsbescheid		Max. Messwert der Messungen im Zeitraum 26.07. bis 28.07.2016
diskontinuierliche Messung	Tl	0,026 mg/m ³		<0,0002 mg/m ³
	Summe: Cd + Tl	0,05 mg/m ³		<0,0002 mg/m ³
	Summe: Sb, As, Pb, Cd, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,5 mg/m ³		<0,001 mg/m ³
	Summe: As, Cd, Co, Cr, BaP	0,05 mg/m ³		<0,0000 mg/m ³
	HF	1,0 mg/m ³		0,1 mg/m ³
	Dioxine/Furane	0,1 ng/m ³		0,005 ng/m ³

Einzuhaltende Emissionsbegrenzungen wurden unter Berücksichtigung zulässiger Ausfallzeiten nach § 16(2) der 17. BImSchV eingehalten.

Ansprechpartner für weitere Auskünfte: Herr Sinnreich 03672 - 4765610 / Herr Dr. Aust 036209 - 43521