ZWECKVERBAND ABFALLWIRTSCHAFT SAALE-ORLA

Emissionsbegrenzungen nach 17. BImSchV bzw. Genehmigungsbescheid 118/01

Eigenbetrieb des ZASO

	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	10 - Minutenmittelwert
Komponente	**Gesamtstaub**		**Gesamt-C**		**HCl**		**SO2**		**Nox**		**Hg**		**CO**		**NH3**		**Verbrennungstemperatur**
Grenzwert	**30,00 mg/m³**	**10,00 mg/m³**	**20,00 mg/m³**	**10,00 mg/m³**	**60,00 mg/m³**	**10,00 mg/m³**	**200,00 mg/m³**	**50,00 mg/m³**	**400,00 mg/m³**	**200,00 mg/m³**	**0,05 mg/m³**	**0,023 mg/m³**	**100,00 mg/m³**	**50,00 mg/m³**	**15,00 mg/m³**	**10,00 mg/m³**	**>850,00 °C**
	Messwert		Messwert		Messwert		Messwert		Messwert		Messwert		Messwert		Messwert		Messwert
Januar 2019	0,00 mg/m³		0,00 mg/m³		6,00 mg/m³		7,00 mg/m³		178,00 mg/m³		0,001000 mg/m³		21,00 mg/m³		6,00 mg/m³		948,00 °C
Februar 2019	0,00 mg/m³		0,00 mg/m³		6,00 mg/m³		4,00 mg/m³		179,00 mg/m³		0,001000 mg/m³		23,00 mg/m³		5,00 mg/m³		943,00 °C
März 2019	0,00 mg/m³		0,00 mg/m³		6,00 mg/m³		4,00 mg/m³		180,00 mg/m³		0,001000 mg/m³		14,00 mg/m³		5,00 mg/m³		962,00 °C
April 2019	0,00 mg/m³		0,00 mg/m³		6,00 mg/m³		4,00 mg/m³		177,00 mg/m³		0,000000 mg/m³		16,00 mg/m³		5,00 mg/m³		985,00 °C
Mai 2019	0,00 mg/m³		0,00 mg/m³		6,00 mg/m³		3,00 mg/m³		181,00 mg/m³		0,000000 mg/m³		18,00 mg/m³		6,00 mg/m³		968,00 °C
Juni 2019	0,00 mg/m³		0,00 mg/m³		6,00 mg/m³		5,00 mg/m³		180,00 mg/m³		0,000000 mg/m³		19,00 mg/m³		7,00 mg/m³		971,00 °C
Juli 2019	0,00 mg/m³		0,00 mg/m³		5,00 mg/m³		14,00 mg/m³		187,00 mg/m³		0,001000 mg/m³		21,00 mg/m³		8,00 mg/m³		967,00 °C
August 2019	0,00 mg/m³		0,00 mg/m³		5,00 mg/m³		9,00 mg/m³		195,00 mg/m³		0,000000 mg/m³		27,00 mg/m³		9,00 mg/m³		933,00 °C
September 2019	0,00 mg/m³		0,00 mg/m³		6,00 mg/m³		14,00 mg/m³		183,00 mg/m³		0,000000 mg/m³		19,00 mg/m³		7,00 mg/m³		932,00 °C
Oktober 2019	1,00 mg/m³		0,00 mg/m³		6,00 mg/m³		11,00 mg/m³		179,00 mg/m³		0,001000 mg/m³		8,00 mg/m³		3,00 mg/m³		958,00 °C
November 2019																	
Dezember 2019																	