ZWECKVERBAND ABFALLWIRTSCHAFT SAALE-ORLA

Emissionsbegrenzungen nach 17. BImSchV bzw. Genehmigungsbescheid 118/01

Eigenbetrieb des ZASO

	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	10 - Minutenmittelwert
Komponente	**Gesamtstaub**		**Gesamt-C**		**HCl**		**SO2**		**Nox**		**Hg**		**CO**		**NH3**		**Verbrennungstemperatur**
Grenzwert	**30,00 mg/m³**	**10,00 mg/m³**	**20,00 mg/m³**	**10,00 mg/m³**	**60,00 mg/m³**	**10,00 mg/m³**	**200,00 mg/m³**	**50,00 mg/m³**	**400,00 mg/m³**	**200,00 mg/m³**	**0,05 mg/m³**	**0,023 mg/m³**	**100,00 mg/m³**	**50,00 mg/m³**	**15,00 mg/m³**	**10,00 mg/m³**	**>850,00°C**
	Messwert		Messwert		Messwert		Messwert		Messwert		Messwert		Messwert		Messwert		Messwert
Januar 2021	0,00 mg/m³		0,00 mg/m³		7,00 mg/m³		5,00 mg/m³		179,00 mg/m³		0,000000 mg/m³		12,00 mg/m³		4,00 mg/m³		952,00°C
Februar 2021	0,00 mg/m³		0,00 mg/m³		7,00 mg/m³		6,00 mg/m³		179,00 mg/m³		0,000000 mg/m³		13,00 mg/m³		4,00 mg/m³		935,00°C
März 2021	0,00 mg/m³		0,00 mg/m³		7,00 mg/m³		4,00 mg/m³		179,00 mg/m³		0,000000 mg/m³		14,00 mg/m³		5,00 mg/m³		940,00°C
April 2021	0,00 mg/m³		0,00 mg/m³		7,00 mg/m³		5,00 mg/m³		179,00 mg/m³		0,000000 mg/m³		15,00 mg/m³		6,00 mg/m³		939,00°C
Mai 2021	0,00 mg/m³		0,00 mg/m³		7,00 mg/m³		4,00 mg/m³		180,00 mg/m³		0,000000 mg/m³		14,00 mg/m³		5,00 mg/m³		948,00°C
Juni 2021	0,00 mg/m³		0,00 mg/m³		7,00 mg/m³		9,00 mg/m³		180,00 mg/m³		0,000000 mg/m³		14,00 mg/m³		6,00 mg/m³		944,00°C
Juli 2021	0,00 mg/m³		0,00 mg/m³		7,00 mg/m³		8,00 mg/m³		181,00 mg/m³		0,000000 mg/m³		15,00 mg/m³		6,00 mg/m³		931,00°C
August 2021	0,00 mg/m³		0,00 mg/m³		7,00 mg/m³		3,00 mg/m³		181,00 mg/m³		0,001000 mg/m³		12,00 mg/m³		5,00 mg/m³		962,00°C
September 2021	0,00 mg/m³		0,00 mg/m³		7,00 mg/m³		1,00 mg/m³		179,00 mg/m³		0,000000 mg/m³		17,00 mg/m³		6,00 mg/m³		947,00°C
Oktober 2021	0,00 mg/m³		0,00 mg/m³		6,00 mg/m³		3,00 mg/m³		178,00 mg/m³		0,001000 mg/m³		15,00 mg/m³		3,00 mg/m³		981,00°C
November 2021	0,00 mg/m³		0,00 mg/m³		6,00 mg/m³		6,00 mg/m³		177,00 mg/m³		0,002000 mg/m³		16,00 mg/m³		2,00 mg/m³		1003,00°C
Dezember 2021	0,00 mg/m³		1,00 mg/m³		6,00 mg/m³		4,00 mg/m³		177,00 mg/m³		0,002000 mg/m³		13,00 mg/m³		1,00 mg/m³		1010,00°C