ZWECKVERBAND ABFALLWIRTSCHAFT SAALE-ORLA

Emissionsbegrenzungen nach 17. BImSchV bzw. Genehmigungsbescheid 118/01

Eigenbetrieb des ZASO

	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	10 - Minutenmittelwert
Komponente	**Gesamtstaub**		**Gesamt-C**		**HCl**		**SO2**		**Nox**		**Hg**		**CO**		**NH3**		**Verbrennungstemperatur**
Grenzwert	**30,00 mg/m³**	**10,00 mg/m³**	**20,00 mg/m³**	**10,00 mg/m³**	**60,00 mg/m³**	**10,00 mg/m³**	**200,00 mg/m³**	**50,00 mg/m³**	**400,00 mg/m³**	**200,00 mg/m³**	**0,05 mg/m³**	**0,023 mg/m³**	**100,00 mg/m³**	**50,00 mg/m³**	**15,00 mg/m³**	**10,00 mg/m³**	**>850,00°C**
	Messwert		Messwert		Messwert		Messwert		Messwert		Messwert		Messwert		Messwert		Messwert
Januar 2023	0,00 mg/m³		0,00 mg/m³		5,00 mg/m³		12,00 mg/m³		150,00 mg/m³		0,003000 mg/m³		16,00 mg/m³		3,00 mg/m³		969,00°C
Februar 2023	0,00 mg/m³		0,00 mg/m³		4,00 mg/m³		13,00 mg/m³		128,00 mg/m³		0,003000 mg/m³		14,00 mg/m³		3,00 mg/m³		996,00°C
März 2023																	
April 2023																	
Mai 2023																	
Juni 2023																	
Juli 2023																	
August 2023																	
September 2023																	
Oktober 2023																	
November 2023																	
Dezember 2023																	